

Rep. 12/12

Tłumaczenie z języka angielskiego

Dokument składa się z 2 stron. Komentarz tłumacza jest zaznaczony kursywą.

BRE Global Limited & LPCB

Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo WD25 9XX, Tel. +44 (0) 1923 664100; fax. +44 (0) 1923 664603;
email: enquiries@breglobal.co.uk; www.breglobal.co.uk

**EC- certyfikat zgodności
0832-CPD-1446**

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych – CPD) zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EEC Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 roku stwierdza się, że wyrób budowlany

ED300 analogowa adresowalna wielokryteriowa optyczna czujka dymu i termiczna (klasa P) z izolatorem zwarć do wykorzystania w systemach sygnalizacji pożarowej

(warunki użytkowania niniejszego produktu zostały określone w załączniku)

wprowadzony na rynek przez

INIM Electronics s.r.l.

Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY

i wyprodukowany przez

INIM Electronics s.r.l.


Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY

został poddany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz dalszemu badaniu prób pobranych w zakładzie zgodnie z określonym planem badań. Początkowe badanie typu w zakresie istotnych cech wyrobu, początkowa kontrola, stały nadzór nad fabryką oraz zakładową kontrolą produkcji zostały przeprowadzone pod kontrolą zatwierdzonego organu BRE Global Limited.

Niniejszy certyfikat zaświadcza, że zastosowano wszystkie przepisy w zakresie potwierdzenia zgodności (poziom 1) oraz że wdrożono działania ujęte w Załączniku ZA do norm

EN 54 - 5; 2000 + A1: 2002 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Czujki ciepła - Czujki punktowe

EN 54 - 7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.



Rep. 12/12

EN 54-17: 2005 - Systemy sygnalizacji pożarowej – izolatory zwarć

oraz, że niniejszy wyrób spełnia wszystkie określone wymagania.

Niniejszy certyfikat został najpierw wydany w dniu 5/11/2010 i pozostaje ważny tak długo, jak wyrób będzie produkowany, a warunki określone w przytoczonej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie, lub zakładowa kontrola produkcji nie zostaną w sposób istotny zmienione oraz jeśli utrzyma się doroczną obowiązkową ocenę zakładowej kontroli produkcji.

/-/ podpis nieczytelny

Martin McCullagh
Dyrektor ds. certyfikacji
Dla i w imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 5/11/2010
Ilość egzemplarzy: 1
Strona 1 z 2

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością BRE Global Limited, zostaje wydany z zachowaniem warunków i terminów oraz pozostaje w mocy dzięki audytom zakładowej kontroli jakości.

Proszę się z nami skontaktować lub odwiedzić naszą stronę internetową, by potwierdzić autentyczność tego certyfikatu.



Rep. 12/12
Strona 2 z 2

BRE Global Limited & LPCB

Bucknalls Lane, Garston , Watford, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo WD25 9XX, Tel.
+44 (0) 1923 664100; fax. +44 (0) 1923 664603;
email: enquiries@breglobal.co.uk; www.breglobal.co.uk

Załącznik do EC- certyfikatu zgodności 0832-CPD-1446

Dane i warunki użytkowania ED300 analogowej adresowalnej wielokryteriowej optycznej czujki dymu i termicznej (klasa P) z izolatorem zwarć wprowadzonej na rynek przez INIM Electronics s.r.l; Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY, są następujące:

Do wykorzystania zgodnie z instrukcją instalacji dostawcy i w połączeniu z następującymi podstawami, wyposażeniem pomocniczym, sygnalizatorami dźwięku i ustawieniami czułości (zależnie od możliwości zastosowania):

Podstawy:

EB0010 gniazdo czujników konwencjonalnych
EB0020 podstawa relay

Ustawienia czułości:

Spełnia wymogi EN54-7:2000 odnośnie czułości „niska”, „średnioniska”, „średniowysoka” i „wysoka”.

Klasyfikacja termiczna:

Klasa B i klasa A1R

/-/ podpis nieczytelny

Martin McCullagh
Dyrektor ds. certyfikacji
Dla i w imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 5/11/2010

Ilość egzemplarzy: 1

Strona 2 z 2

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością BRE Global Limited, zostaje wydany z zachowaniem warunków i pozostaje w mocy dzięki audytom zakładowej kontroli jakości. Proszę się z nami skontaktować lub odwiedzić naszą stronę internetową, by potwierdzić autentyczność tego certyfikatu.

Tłumaczenie z oryginału. Tłumaczenie z języka angielskiego. Agnieszka Kaflinska, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Ilość stron 4 (ok. 4400 znaków). Opłata 92,- zł.
Łódź, 04.05. 2012 r., Repertorium nr 12/12

