

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AWOP-925PP - puszka instalacyjna przelotowa 9x2,5mm²

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu

- Puszki przeciwpożarowe przelotowe należy montować zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi normami instalacyjnymi.
- Przed montażem upewnij się, że miejsce instalacji jest suche i wolne od wilgoci, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom obudowy.
- Montaż powinien być wykonany stabilnie, zapewniając prawidłowe mocowanie puszki do podłoża lub konstrukcji.
- Nie należy modyfikować ani demontować puszek; wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia obudowy oraz przewodów instalacyjnych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Puszki przeznaczone są do instalacji, zgodnie z parametrami technicznymi produktu.
- Przed podłączeniem przewodów należy sprawdzić zgodność przekroju przewodów z wymaganiami puszki.
- Nie przekraczać maksymalnej ilości żył przewodów dopuszczonych do puszki.
- Podłączenie przewodów powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Unikać uszkodzenia izolacji przewodów podczas instalacji.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji

- Puszki przeciwpożarowe przelotowe posiadają klasyfikację odporności ogniowej E30, E60 lub E90, co gwarantuje ich funkcjonalność w warunkach pożarowych przez określony czas.

- Nie należy używać puszek uszkodzonych mechanicznie lub z widocznymi oznakami korozji.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu instalacji, należy niezwłocznie zgłosić to do specjalisty.
- Nie modyfikować ani nie demontować puszek samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

5. Bezpieczeństwo dzieci i otoczenia

- Puszki przeciwpożarowe powinny być montowane w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub manipulacji.
- Nie pozostawiać luzem przewodów ani elementów instalacji, które mogą stanowić zagrożenie dla osób postronnych.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.