

*Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.*

## **Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PIP-5A - puszka instalacyjna rozgałęźna 5x4mm<sup>2</sup>**

### **1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji**

- Puszki przeciwpożarowe rozgałęźne należy montować wyłącznie w miejscach suchych i zabezpieczonych przed wilgocią, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom instalacji.
- Instalację elektryczną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta, stosując przewody o odpowiednim przekroju i maksymalnej średnicy kabla.
- Podczas montażu należy stosować oryginalne zestawy montażowe i mocowania, aby zapewnić stabilność i trwałość instalacji.
- Nie wolno modyfikować ani demontować puszek; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

### **2. Bezpieczeństwo elektryczne i użytkowania**

- Podłączenie przewodów musi być wykonane zgodnie z oznaczeniami i wytycznymi producenta.
- Nie przekraczać maksymalnego napięcia roboczego oraz maksymalnej obciążalności prądowej określonej dla danej puszki.
- W przypadku puszek z bezpiecznikami TOPIK stosować wyłącznie bezpieczniki o zalecanych wartościach natężenia prądu.
- Nie używać uszkodzonych przewodów ani puszek; wszelkie uszkodzenia należy zgłosić i usunąć przez specjalistę.
- Nie dotykać elementów pod napięciem podczas pracy urządzenia.

### **3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe**

- Puszki posiadają klasyfikację odporności ogniowej E90 – należy upewnić się, że są montowane zgodnie z wymaganiami technicznymi, aby zachować właściwości ogniowe instalacji.
- Nie zasłaniać ani nie blokować puszek, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu przeciwpożarowego.
- Regularnie kontrolować stan puszek i instalacji, aby wykryć ewentualne uszkodzenia lub korozję mogące wpłynąć na bezpieczeństwo pożarowe.

### **4. Bezpieczeństwo dzieci i osób nieuprawnionych**

- Puszki przeciwpożarowe rozgałęźne nie są zabawkami i powinny być przechowywane oraz montowane poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać otwartych puszek bez pokryw, aby zapobiec dostępowi osób nieuprawnionych do elementów pod napięciem.

## **5. Konserwacja i serwis**

- Regularnie sprawdzać stan techniczny puszek, przewodów oraz bezpieczników (jeśli występują) i wymieniać uszkodzone elementy wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Prace serwisowe i naprawy powinny być wykonywane po odłączeniu zasilania i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa elektrycznego.

## **6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia**

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

## **7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.