

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu MZ-1 CT - moduł zacisku montażowego

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że zasilanie instalacji jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Instalacja urządzenia powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta, przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Unikaj uszkodzenia zacisków podczas montażu – nie stosuj nadmiernej siły przy dokręcaniu śrub zaciskowych.
- Zapewnij stabilne i trwałe mocowanie urządzenia, aby zapobiec jego przemieszczaniu się, które może prowadzić do uszkodzeń przewodów lub połączeń.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj urządzeń; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i połączeń

- Moduły zacisków i skrzynki przyłączeniowe przeznaczone są do instalacji niskonapięciowych.
- Przed podłączeniem przewodów sprawdź, czy są one odpowiednio przygotowane i nieuszkodzone.
- Dokładnie dokręcaj śruby zaciskowe, aby zapewnić pewne i trwałe połączenie elektryczne, unikając jednocześnie uszkodzenia przewodów.
- Nie przeciążaj modułów zacisków, przestrzegając maksymalnych parametrów obciążenia podanych przez producenta.
- Unikaj kontaktu przewodów z elementami ostrymi lub ruchomymi, które mogą uszkodzić izolację.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji

- Regularnie kontroluj stan zacisków i połączeń, aby wykryć ewentualne luźne lub skorodowane elementy.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowości natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi zaciskami lub obudową, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub awarii systemu alarmowego.
- Podczas prac konserwacyjnych stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice izolacyjne.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Moduły zacisków i skrzynki przyłączeniowe nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Małe elementy, takie jak śruby czy zaciski, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

5. Ochrona przed sabotażem

- Urządzenia wyposażone są w styki sabotażowe – nie blokuj ich i zapewnij prawidłowe podłączenie, aby system alarmowy mógł wykryć próby ingerencji.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić elementów sabotażowych.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.