

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu FT 40 - folia testująca

1. Bezpieczeństwo montażu i użytkowania akcesoriów PPOŻ

- Akcesoria PPOŻ należy montować zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami przeciwpożarowymi.
- Przyciski ewakuacyjne i ostrzegacze pożarowe powinny być instalowane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych dla użytkowników.
- Nie należy modyfikować ani demontować akcesoriów PPOŻ samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Używanie dodatkowych kluczyków i szyb zabezpieczających powinno być ściśle kontrolowane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub przypadkowemu uruchomieniu systemu.

2. Bezpieczeństwo podczas obsługi i konserwacji

- Przed przystąpieniem do resetowania lub kasowania stanu urządzeń PPOŻ należy upewnić się, że sytuacja alarmowa została całkowicie opanowana.
- Używaj wyłącznie dedykowanych kluczyków do resetowania i kasowania stanu przycisków ewakuacyjnych oraz oddymiania, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń.
- Podczas obsługi akcesoriów PPOŻ stosuj środki ochrony indywidualnej, zwłaszcza w środowiskach zagrożonych pożarem.
- Regularnie sprawdzaj stan szyb zabezpieczających i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić skuteczną ochronę przed przypadkowym uruchomieniem przycisków.

3. Bezpieczeństwo dokumentacji i rejestracji

- Książka eksploatacji systemu PPOŻ powinna być prowadzona starannie i na bieżąco, dokumentując alarmy, przeglądy okresowe, uszkodzenia oraz ich eliminację.
- Dostęp do dokumentacji powinien mieć wyłącznie upoważniony personel.
- Regularne przeglądy i aktualizacje dokumentacji wspierają prawidłowe funkcjonowanie systemu PPOŻ i bezpieczeństwo użytkowników.

4. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

5. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.