

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AUPS-100-120-OF - zasilacz buforowy, impulsowy

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Moduły zasilaczy należy instalować wyłącznie w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego kontaktu z cieczami.
- Podczas montażu stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta elementy mocujące, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo urządzenia.
- Unikać uszkodzenia przewodów podczas instalacji, nie ciągnąć ani nie zginać kabli w sposób mogący spowodować ich uszkodzenie.
- Przed podłączeniem modułu należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z parametrami urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz najlepiej przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy przekraczać maksymalnego prądu wyjściowego określonego dla danego modułu, aby uniknąć przeciążenia i uszkodzenia urządzenia.
- Moduły wyposażone są w zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe oraz zabezpieczenia termiczne – nie należy ich modyfikować ani omijać.
- W przypadku uszkodzenia bezpieczników topikowych należy wymieniać je na oryginalne lub zgodne z zaleceniami producenta.
- Nie wolno używać uszkodzonych przewodów ani urządzeń, które wykazują oznaki uszkodzenia.

3. Bezpieczeństwo akumulatorów

- Moduły współpracują z akumulatorami o określonych parametrach (np. 7-18Ah, 12V) – należy stosować wyłącznie akumulatory zgodne z zaleceniami producenta.
- Prąd ładowania akumulatora powinien być ustawiony zgodnie z instrukcją i parametrami akumulatora, aby uniknąć przeładowania lub uszkodzenia.
- Wymiana akumulatorów powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- W przypadku wycieku elektrolitu lub uszkodzenia akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz niezwłocznie skontaktować się z serwisem lub lekarzem.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji

- Nie wolno demontować ani modyfikować modułów zasilaczy – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od źródła

zasilania.

- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej ściereczki; unikać stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub elementy elektroniczne.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy modułu, takich jak nieprawidłowa sygnalizacja LED, nadmierne nagrzewanie lub zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.
- Nie używać modułu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Moduły zasilaczy nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia – należy je odpowiednio zabezpieczyć i usuwać.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.